

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС

за период с 11.05.2023 08:00

по 12.05.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Концессия

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91096	УЛ. НЕФТЯНИКОВ, д. 46А	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
2	91097	УЛ. МИРА, д. 60 К1	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
3	91098	УЛ. ЗАВОДСКАЯ, д. 28А	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
4	91100	УЛ. Г.И.ПИКМАНА, д. 31	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
5	91099	УЛ. ЧАПАЕВА, д. 69	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
6	91101	УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 12А	Утечка из поверхностной трубы, Водопровод - разводящая сеть, 20 мм
7	91102	УЛ. МАРИИ ПЕТТУХИНОЙ, д. 10	Утечка из поверхностной трубы, Водопровод - разводящая сеть, 89 мм

Отключения на 12.05.2023

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91095	УЛ. ДРУЖБЫ НАРОДОВ, д. 22 К1	Неисправна запорная арматура, Задвижка/Затвор

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
Засор устранили в 3 пролетах	Бригада УИСК №9	Машина комбинированная	11.05.2023 08:30:00	11.05.2023 08:50:00
Засор устранили в 6 пролетах	Бригада УИСК №9	Машина комбинированная	11.05.2023 10:00:00	11.05.2023 10:35:00
Засор устранили в 6 пролетах	Бригада УИСК №10	Машина комбинированная	11.05.2023 13:00:00	11.05.2023 13:30:00
Засор устранили в 4 пролетах	Бригада УИСК №9	Машина комбинированная	11.05.2023 13:35:00	11.05.2023 14:00:00
Засор устранили в 6 пролетах	Бригада УИСК №11	Машина комбинированная	11.05.2023 14:00:00	11.05.2023 14:20:00
Заменяли участок трубопровода L=0,5м Ду 20	Бригада ЦПДС №3	Мастерская передвижная	11.05.2023 15:00:00	13.05.2023 16:29:00
Установили хомут Ду 89	Бригада ЦПДС №3	Мастерская передвижная	11.05.2023 17:00:00	11.05.2023 18:00:00

Производитель работ	Отключения	Начато	Окончено
Концессия	для замены запорной арматуры и демонтажа ВН 1 будет произведено отключение холодного водоснабжения следующим абонентам.	12.05.2023 09:00:00	12.05.2023 13:00:00