

Отчет
о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"
за 20.09.2022

| № | Адрес работ | Причина работ | Выполнено | Бригады | Техника | Начато | Окончено |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------|----------|
| | 20.09.2022 | | | | | | |
| 1 | Ул.Гагарина, 7 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 1-м пролёте | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 09:10 | 09:35 |
| 2 | Ул.Северная, 19 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 6-и пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 10:45 | 11:00 |
| 3 | Ул.Интернациональная, 27 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 7-и пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 11:05 | 11:20 |
| 4 | Ул.Северная, 18 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 2-х пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 11:30 | 11:40 |
| 5 | Спортивная, 21 - Школа №15 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 10-и пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 11:45 | 12:30 |
| 6 | Ул.Ленина, 18 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 7-и пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 12:40 | 13:00 |
| 7 | Ул.Чапаева, 36 | Засор кварт. коллектора | Устранили засор в 7-и пролётах | Бригада УИСК | КАМАЗ-турбина-1; | 16:45 | 17:20 |

Отключения на 21.09.2022

| № | Адрес работ | Причина работ | Производитель работ | Отключения | Начало | Окончание |
|---|---------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| 1 | Лопарева, 6/1 | Ремонт задвижки | Производитель работ ООО "Нижневартовские Коммунальные Системы" | 88951 Потребитель, 89670 Потребитель; Лопарева, 6/1, 8/1; Птицефабрика | 21.09 09:00 | 21.09 15:00 |