

Отчет
о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"
за период с 02.05.2022 по 03.05.2022

№	Адрес работ	Причина работ	Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
	02.05.2022						
1	Ул.Ленина 10П ст.10	Порыв кварт. водовода Ду 32	Устранили течь.	Бригада ЦПДС	Макар-1;	11:00	13:00

Расход воды с ВОС2:
Заявки по соц. сетям:0

46842 м3/сутки