

**Отчет**  
**о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"**  
**за период с 10.05.2022 по 11.05.2022**

№	Адрес работ	Причина работ	Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
	<b>10.05.2022</b>						
1	ЦТП-8/1 (Мира,50)	Порыв кварт. водовода Ду150	Установили хомут, течь устранена	Бригада ВОС1	Газель-1;	09:20	10:00

**Расход воды с ВОС2:**  
**Заявки по соц. сетям:0**

**47407 м3/сутки**