

Отчет
о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"
за период с 04.05.2022 по 05.05.2022

№	Адрес работ	Причина работ	Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
	04.05.2022						
1	Северная 1	Порыв кварт. водовода Ду159	Течь устранена	Бригада ЦПДС, Бригада УИСВ	ЗИЛ-130-1; Макар-1; МТЗ-1; Экскаватор колесный-1;	09:00	15:40
2	Интернациональная 7	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 7 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	09:40	09:50
3	ВК-У2П/7-ВК-Пр3/3	Замена задвижки ду-100	Произвели замену задвижки	Бригада ЦПДС	ЗИЛ-131-сварка-1;	09:50	16:10
4	Северная 74	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 4 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	09:55	10:15
5	Мира 19	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 4 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	10:55	11:05
6	Мира 3а	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 1 пролете	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	11:15	11:20
7	Мира 2	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 2 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	11:30	11:40
8	Жукова 22	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 3 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	11:50	12:00
9	Ленина 29	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 8 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	13:20	13:50
10	Ленина 7/2	Засор кварт. коллектора	Устранен засор в 2 пролетах	Бригада УИСК	КАМАЗ-турбина-1;	14:30	14:40

Расход воды с ВОС2: 48088

м3/сутки

Всего промыто канализационных сетей:

Заявки по соц. сетям: