

Отчет
о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"
за 25.09.2022

№	Адрес работ	Причина работ	Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
	25.09.2022						
1	Индустриальная 5П 10	Обследование водовода Ду500	Закрыли ХВС. Определился порыв на сетях ООО НВГаз. Дана исх 653	Бригада ЦПДС	Макар-1;	08:55	11:20
2	Мира 5а	Засор кварт. коллектора	Засор устранили в 2 пролетах 26,7 п.м.	Бригада ЦПДС	КАМАЗ-турбина-1; Макар-1;	16:05	17:55

Отключения на 26.09.2022

№	Адрес работ	Причина работ	Производитель работ	Отключения	Начало	Окончание
1	Интернациональная, 23-б	Ремонт гидранта	Производитель работ ООО "Нижневартовские Коммунальные Системы"	Интернациональная, 27, 27а; Нефтяников, 85а;	26.09 09:00	26.09 17:00
2	Лопарева, 6/1	Ремонт маг. водовода Ду325	Производитель работ ООО "Нижневартовские Коммунальные Системы"	88951 Потребитель, 89670 Потребитель; Лопарева, 6/1, 8/1;	26.09 09:00	26.09 17:00