

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС**за период с** 05.05.2023 08:00 **по** 06.05.2023 08:00**Тип заявки:** Аварийная, Плановая**Подразделение:** Все подразделения, с учетом подотделов**Принадлежность объекта:** Арендованные, Бесхозные, Ведомственные, Концессия, На obs**Тип системы:** Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91066	УЛ. ЗАВОДСКАЯ, д. 13	Подпор, Канализационный камера/колодец, 150 мм
2	91067	УЛ. ЧАПАЕВА, д. 5Б	Подпор, Канализационный камера/колодец, 150 мм
3	91070	ПЕР. ОБСКОЙ, д. 51А	Утечка из поверхностной трубы, Водопровод - внутренние сети, 40 мм
4	91069	УЛ. ТИХАЯ, д. 24	Утечка из поверхностной трубы, Водопровод - разводящая сеть, 32 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
засор устранен	Бригада УИСК №10	Машина комбинированная	05.05.2023 10:20:00	05.05.2023 10:40:00
засор устранен	Участок "Инженерные сети"		05.05.2023 13:10:00	05.05.2023 13:35:00
установили 2- хомута dy-40	Бригада ЦПДС №4	Мастерская передвижная	05.05.2023 20:40:00	05.05.2023 21:09:00
установили хомут dy - 32	Бригада ЦПДС №4	Мастерская передвижная	06.05.2023 00:00:00	06.05.2023 00:40:00