ООО «Нижневартовские коммунальные системы»
Результаты лабораторно-производственного контроля качества воды
за октябрь 2026г.

Определяемый показатель	Единица измерения	Объект аналитических работ	
		Поверхностная вода *	Вода питьевая централизованного водоснабжения **
		Результаты аналитических работ***	
Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	0	1
Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	1	1
Интенсивность вкуса и привкуса при 20 °С	балл	-	1
Цветность	градус цветности	54	6
Мутность	мг/дм^3	9,3	менее 0,58
Водородный показатель	ед. pH	7,0	6,9
Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм^3	66	63
Жесткость общая	°Ж	0,80	0,90
Перманганатная окисляемость	мг /дм^3	6,6	2,4
Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм^3	менее 0,02	менее 0,02
Массовая концентрация АПАВ	мг/дм^3	менее 0,015	менее 0,015
Массовая концентрация летучих фенолов	мг/дм^3	менее 0,0005	менее 0,0005
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм^3	0,20	0,99
Массовая концентрация алюминия	мг/дм^3	-	менее 0,04
Массовая концентрация общего железа	мг/дм^3	1,3	0,06
Массовая концентрация марганца	мг/дм^3	0,18	0,01
Массовая концентрация меди	мг/дм^3	0,007	менее 0,002
Массовая концентрация мышьяка	мг/дм^3	менее 0,01	менее 0,01
Массовая концентрация нитритов	мг/дм^3	0,01	0,007
Массовая концентрация нитратов	мг/дм^3	0,91	1,2
Массовая концентрация сульфатов	мг/дм^3	3,1	5,0
Массовая концентрация хлоридов	мг/дм^3	2,6	5,5
Остаточный активный хлор	мг/дм^3	-	1,07
Свободный остаточный хлор	мг/дм^3	-	менее 0,04
Содержание хлораминового хлора	мг/дм^3	-	1,05
Массовая концентрация фторидов	мг/дм^3	0,28	менее 0,1
Массовая концентрация хлороформа	мг/дм^3	-	0,0080
Массовая концентрация полиакриламида	мг/дм^3	-	менее 0,02
Общее микробное число при 37 °С	КОЕ/см^3	не обнаружено	не обнаружено
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	не обнаружено	не обнаружено
Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20см^3	не обнаружено	не обнаружено
Колифаги	БОЕ/100см^3	не обнаружено	не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ/100мл	-	не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ/100см^3	не обнаружено	-
Цисты патогенных кишечных простейших	в 50 дм^3	не обнаружено	не обнаружено
Яйца гельминтов	в 50 дм^3	не обнаружено	не обнаружено

*до очистки - вода реки Вах, поступившая на водоочистные сооружения (ВОС №2)
**после очистки - вода на выходе с ВОС №2 в распределительную сеть города
***усредненный результат за месяц